

第4回新庁舎建設検討委員会				
出席者 (敬称略)	新庁舎建設 検討委員会	田中委員長、西本副委員長、	日時	平成30年11月19日
		委員10名		10:00~12:00
	大津町 庁舎建設推進課 (事務局)	本川課長、益田専門官、宇都宮参事、	場所	生涯学習センター 中会議室
宇都宮主事				
山下設計 バオプラン	江島			
内 容			発 言	
1) 開会			事務局	
2) 挨拶			委員長	
3) 議題				
①サイン計画等について				
・天井はどのような作りになるのか？ →突き板にする予定。			委員長 設計者	
・4階のロビーは絨毯？ →タイルカーペットの予定。			委員 設計者	
・多目的トイレのサインは付ける予定？ →その予定。			委員 設計者	
・点字ブロックは車椅子等の障害にならないか？ →赤で示した点字ブロックについては、JIS規格の段が高いブロックを設けようと 考えているが、黄色で示した範囲のブロックは低めのものを整備する予定。 →福祉課から、低めの点字ブロックであれば多少改善できるとのことで、今回計画 している。			委員 設計者 事務局	
・総合案内のカウンターは、車椅子利用者の足が入るようになっているのか？ →車椅子用の低いカウンターは足が入るように設計している。			委員 設計者	
・各課のサインは色づけするのか？ →先進地でも課ごとや業務内容ごとに色分けしている。庁内窓口部会でも色分けが 望ましいとなった。			委員 事務局	
・色分けは部ごとではなくて課ごとにするのか？ →部では色んな業務があるので分かりづらくなるため、課ごとで検討している。			委員 事務局	
・床の色分けはしないのか？ →床に色を付けると、煩雑になり逆に分かりづらくなる。			委員 事務局	
・案内版の中で、トイレへの誘導が分かりづらいように感じる。また、1階の東側 と同じようなサインを西側にも設置しないのか？ →西側には扉があるので設けてないが、扉に色を付けることは可能。 →トイレのサインは突き出しにすると分かりやすいと思う。			委員 設計者 委員長	

内 容	発 言
<ul style="list-style-type: none"> ・英語標記のサインが1つしかないが、今後のグローバル社会に対応するため、もっと英語標記はあった方が良いのでは？また、案内板に色分けしてあるとカウンターとも連動して分かりやすいと思う。 →大津町でも外国の方が増えてきたので、今後窓口部会でも検討したい。 →案内板の色分けは可能なので、より分かりやすく誘導できるように計画する。 	<p>委員</p> <p>事務局 設計者</p>
<ul style="list-style-type: none"> ・総合案内のサインが風除室1の前だけになっているが、風除室2から入ってくる人も多いのではないか？ →風除室2からも見やすいような場所を検討する。 	<p>委員長 設計者</p>
<ul style="list-style-type: none"> ・その日に会議室で何の会議が行われているかお知らせするボードなどは設置しないのか？ →議会中継を放送するモニターを使って、インフォメーションボードを表示する予定。 	<p>委員長 設計者</p>
<ul style="list-style-type: none"> ・吹抜けのため、総合案内から2階の案内もできるとのことだったので、2階にも色づけや番号が見えるように配慮した方が良い。 →柱にサインを表示するようにしていたので、1階から目視できるように検討する。 	<p>委員 設計者</p>
<ul style="list-style-type: none"> ・吹抜けの手摺はどのような作りになるのか？ →縦格子にする予定。覗き見防止のため、目隠しボードを検討する。格子の隙間は9cm程度。また、物の転がり防止のため立ち上がりを検討する。 	<p>委員長 設計者</p>
<ul style="list-style-type: none"> ・点字ブロックを入れることによって、利用者は一人で目的を果たせるのか？ →全盲の方は支援者を要すると思うが、弱視の人であれば点字ブロックは有効と考えている。あくまでも、弱視の方をサポートする意味合いで設置している。 	<p>委員 事務局</p>
<ul style="list-style-type: none"> ・弱視の方には総合案内まで来ていただいて、そこから関係する職員に迎えに来てもらう方が優しいのではないか？ →当初は赤ラインのみの計画だったが、福祉課からの要望もあって黄ラインを追記している。また、弱視の方がトイレに行く際にお問い合わせするのが申し訳ないと感じたり、できることは自分でやりたいと考えている方もいることから、黄ラインを追記している。 	<p>委員 事務局</p>
<ul style="list-style-type: none"> ・とりあえず黄ラインの点字ブロックは無しにしておいて、後々必要であれば取り付けるということはできないのか？ →福祉課も関係団体と協議したうえで要望を出してもらっているので、このような話があったことをお伝えして検討する。 	<p>委員 事務局</p>
<ul style="list-style-type: none"> ・点字ブロックと床との輝度比があまりないので、分かりづらいのでは？ →検討する。 	<p>委員長 設計者</p>
<ul style="list-style-type: none"> ・喫煙室はどこに作るのかという話をよく聞くので、作るならどこに作るのかはつきり決めておいた方がよいのでは？ →法律で施設内は禁煙になっているので、東側外階段の下あたりに設けようと考えている。 	<p>委員 事務局</p>
<ul style="list-style-type: none"> ・職員と来庁者の喫煙場所は分けた方がよいと思う。 →設置場所や、分けることも含めて検討する。 	<p>委員 事務局</p>
<ul style="list-style-type: none"> ・たばこ販売協同組合が大津にあるが、そこが総務課に要望書を出しているとのこと。（喫煙所の補助事業に関して） →補助があれば、それも調べて確認する。 	<p>委員 事務局</p>

内 容	発 言
<ul style="list-style-type: none"> ・トイレの和式は整備しないのか？中には和式が良いという人もいるかもしれない。 →もしそのような人がいれば、オクスプラザを案内することを想定している。 	委員 事務局
<ul style="list-style-type: none"> ・多目的トイレの非常ボタンはどこに表示されるのか？ →旧庁舎時には当直室と総務課に置いてあった。今回はなるべく多目的トイレに近いところが良いと考えている。 	委員長 事務局
<ul style="list-style-type: none"> ・吹抜けの縦格子はどのような感じになるのか？安っぽくないようにお願いしたい。 →薄い板状のものが並ぶようなイメージ。 →安っぽくはならないと思う。むしろルーバーの役割をして、ガラスよりも目隠し効果は上がるようになる。（ブラインド効果） 	委員 設計者 委員長
<ul style="list-style-type: none"> ・路線バスは庁舎敷地内に来ることになったのか？ →産交バスと協議して、入ってくることで話をしている。 	委員 事務局
<ul style="list-style-type: none"> ・ショッピングセンターなどのサイン計画のように「みんなのトイレ」などの表記を希望する。LGBTや子連れの方など、誰でも気軽に使えるようにした方が良い。また、障害のある人もできるだけ自分の事は自分でした方が良い。障害があるという理由で、人に頭をさげるのを避けたいと思う人もいる。そのため、できるだけ自分でできるような庁舎の作りにした方が、今の時代に沿っていると思う。 	委員
<ul style="list-style-type: none"> ・英語表記だけでなく、中国や韓国語の表記はいらないか？ →観光地だと数ヶ国語があった方がいいかもしれないが、役場などの官公庁であれ共通語の英語のみで良いと考えている。せめて総合案内のところを数ヶ国語表記にするくらいだと考えている。 	委員 事務局
<ul style="list-style-type: none"> ・各課のカウンターサインは原色過ぎる。もう少し大津らしい色彩を取り入れた方が良くと思う。分かりやすさと地域性を取り入れてほしい。 →検討する。 	委員長 設計者
<ul style="list-style-type: none"> ・インフォメーションモニターの位置が良くない。総合案内の近くが良いと思う。 →検討する。 	委員長 設計者
<ul style="list-style-type: none"> ・駐車場に車止めはついているのか？イベント関係で使えるようにフラットにしておいた方が良い。特に消防の操法大会も開催できるようになると助かる。 →車止めは設置せず、現計画ではフラットにしている。 	委員 設計者
<ul style="list-style-type: none"> ・情報発信コーナーに大津町の様々な展示をすることになるのか？ →町民のスペースになるので、随時情報発信できるようにしたい。展示できる物については、規定を設けて運用したい。 	委員 事務局
<ul style="list-style-type: none"> ・情報発信コーナーで音声を流すことは可能なのか？ →町民ロビーにプロジェクターを整備する際に、スピーカーも整備予定。情報発信コーナーで音声を流す際はこれを利用する。（自立式のスピーカー） 	委員長 事務局
<ul style="list-style-type: none"> ・住民課での番号案内システムは予定しているのか？ →2ヶ所程度番号案内用のモニターを整備予定。カウンター上部のサインの間に設ける予定。住民課のみ。 	委員長 事務局
<ul style="list-style-type: none"> ・新庁舎開庁時は、包括支援センターや健診センターの職員は戻ってくる予定か？ →包括支援センターや子育て健診センター、下水道の職員は新庁舎内で業務する予定。包括支援センターの後利用については検討中。 	委員 事務局

内 容	発 言
<ul style="list-style-type: none"> ・ 包括支援センターの後利用として、避難所にしてはどうか？ → 中部避難所の計画はなくなった。 	委員 事務局
<ul style="list-style-type: none"> ・ 免震装置関係の不祥事に対して、大津町は大丈夫なのか？ → 今、不祥事となっているのはオイルダンパー。今回の設計にもオイルダンパーを採用予定だったが、それ以外のダンパーを使うよう変更している。 	委員 設計者
<p>まとめ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 点字ブロック、車椅子カウンター、サイン突出し、英語表記、総合案内でカウンターサインの色と連動する、風除室2の周辺にも案内板を設置、吹抜けから2・3階のサインが見えるように、吹抜け手摺の縦格子の考え方、喫煙場所の検討、多目的トイレの表記と非常ボタンの設置場所 など 	委員長
<p>②その他</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 今後のスケジュールとしては、予算を継続費という形で計上予定。その後、4月に着工を予定している。 	事務局
<ul style="list-style-type: none"> ・ 入札は何月予定？ → 2月に入札予定。 	委員 事務局
<ul style="list-style-type: none"> ・ 今後の検討委員会の予定はどうなるのか？また、この検討委員会の役割を整理して委員会を計画するように。（入札のことまで検討するのかどうか） → 次回は実施設計の最終確認をしていただく。入札条件などは入札審査会などもあるので、確認して報告する。 	委員長 事務局
4) 閉会	