

別表 1 (第 2 条) 補強コンクリートブロック塀の点検表

	点検項目	点検内容	点検結果	
			適合	不適合
1	高さ	2. 2 m 以下	はい	いいえ
2	壁の厚さ	高さ 2 m を超える塀で 15 cm 以上	はい	いいえ
		高さ 2 m 以下の塀で 10 cm 以上	はい	いいえ
3	鉄筋	壁頂、基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径 9 mm 以上の鉄筋が入っている	はい	いいえ
		壁内に径 9 mm 以上の鉄筋が縦横 80 cm 以内に入っている	はい	いいえ
4	控壁 (高さが 1.2 m を超える場合)	3. 4 m 以内ごとに、鉄筋が入った控壁が塀の高さの 1/5 以上突出してある	はい	いいえ
5	基礎	丈が 35 cm 以上で根入れ深さが 30 cm 以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある	はい	いいえ
6	傾き、ひび割れ	全体的に傾いていない、かつ 1 mm 以上のひび割れがない	はい	いいえ
7	ぐらつき	人の力で簡単にぐらつかない	はい	いいえ
8	その他	塀が土留め壁を兼ねていない、かつ玉石積み擁壁等の上でない	はい	いいえ
	評価	8 項目のうち、1 つでも不適合があれば、コンクリートブロック塀の安全対策が必要		

※わからない場合は不適合

※鉄筋が入ってない場合は、別表 2 「組石造の塀の点検表」を使用