

別表 2 (第 2 条) 組石造の塀の点検表

	点検項目	点検内容	点検結果	
			適合	不適合
1	高さ	1. 2 m 以下	はい	いいえ
2	壁の厚さ	各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の 1 / 10 以上ある	はい	いいえ
3	控壁	4 m 以内ごとに壁面からその部分における壁の厚さの 1. 5 倍以上突出している、又は壁の厚さが必要寸法の 1. 5 倍以上ある	はい	いいえ
4	基礎	根入れ深さが 20 cm 以上ある	はい	いいえ
5	傾き、ひび割れ	全体的に傾いていない、かつ 1 mm 以上のひび割れがない	はい	いいえ
6	ぐらつき	人の力で簡単にぐらつかない	はい	いいえ
7	その他	塀が土留め壁を兼ねていない、かつ玉石積み擁壁等の上でない	はい	いいえ
	評価	7 項目のうち、1 つでも不適合があれば、組石造の塀の安全対策が必要		

※わからない場合は不適合