

				設計年月日	令和8年3月19日		
業務区分	保守	業務番号	公民館業務第2号		積算者		設計者
履行場所	大津町地内						
幹線(枝線)名							
処理区分							
<p>令和8年度 業務設計書</p> <p>業務名 生涯学習センター及び大津分館空調設備保守点検業務委託</p>							
履行期間			着手期限				
			完了期限	令和9年3月31日			
業務委託金額			受託者				
備考							

業務委託内容

- 空調設備を常に良好な状態に維持するため。
詳細は別紙仕様書のとおりとする。

	費 目		金 額	摘 要

業 務 委 託 仕 様 書

1 業務名

生涯学習センター及び大津分館空調設備保守点検業務委託

2 業務場所

- (1) 生涯学習センター 熊本県菊池郡大津町大字引水 62 番地
(2) 大津地区公民館分館 熊本県菊池郡大津町大字室 2042 番地 35

3 委託目的

生涯学習センター及び大津地区公民館分館に設置のある、空調設備機器の室外機及室内機の保守点検を行い、良好な状態に維持管理することを目的とする。

4 委託期間

契約締結日の翌日から令和9年3月31日までの期間とする。

5 委託業務内容

(1) 生涯学習センター

項 目	備 考
1. 契約対象機器 (1) SZVYP1120J PAC-1、2 2台 (2) SZVYCP800J PAC-3 1台 (3) SZYC280 AC-4、5、6 3台 (4) SZYC224CBW AC-7 1台 (5) SZYC112 AC-8 1台 (6) SZYC160CBD AC-10 1台 (7) RZYP112CB 2台 (8) ルームエアコン 5台	
2. 保守仕様 (1) 通常保守点検 2回/年 (2) 室内機フィルター清掃 2回/年 (3) フロン排出抑制法に基づく簡易点検 2回/年 (4) 故障に対する処置 随時 ※契約対象外機器の点検、故障対応は別途見積とする。 ※部品取替が必要な場合は、別途見積とする。 ※上記記載以外の作業は、別途見積とする。 ※点検の日程については協議により決めるものとする。 ※不具合、故障等の発生時には、早急に対応を行うものとする。	

(2) 大津地区公民館分館

項 目	備 考
1. 契約対象機器 (1) SYBP140AAD PA-2 2台 研修室Ⅰ・Ⅱ (2) SYBP160AAD PA-3 1台 ロビー (3) SYCP160ABD PA-4 1台 エントランス (4) SYCP80ABD PA-5 1台 研修室Ⅲ (5) SYCP45ABV PA-6 1台 事務室 (6) SYCP140AB PA-7 2台 調理室	
2. 保守仕様 (1) 通常保守点検 2回/年 (2) 室内機フィルター清掃 2回/年 (3) フロン排出抑制法に基づく簡易点検 2回/年 (4) 故障に対する処置 随時 ※契約対象外機器の点検、故障対応は別途見積とする。 ※部品取替が必要な場合は、別途見積とする。 ※上記記載以外の作業は、別途見積とする。 ※点検の日程については協議により決めるものとする。 ※不具合、故障等の発生時には、早急に対応を行うものとする。	

6 業務報告

受注者は 業務終了後、速やかに報告書を提出し、発注者の承認を得ることとする。

7 その他

本仕様書に定めのない事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議し、定めるものとする。